

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

### 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- a. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 260 000 litrów gazu płynnego (LPG) dla potrzeb stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Chojnicach,
- b. zamówienie obejmuje dostawę gazu płynnego w ilości 260 000 l,
- c. Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy trwałą tablicę informacyjną zawierającą treść o rodzaju paliwa oraz nazwie Wykonawcy, który je dostarcza. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić koszt wykonania ww. tablicy.

### 2. WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Oferowany przez Wykonawcę gaz płynny LPG musi spełniać parametry określone wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce: PN-EN 589+A1:2012P, Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2023 poz. 1293).

### 3. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- a. Zamawiający, wg jego bieżących potrzeb, będzie dokonywał zamówień sukcesywnych dostaw gazu płynnego LPG, będącego przedmiotem zamówienia, w trakcie obowiązywania umowy. Dostawy realizowane będą do stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Angowickiej 53 w Chojnicach. Zamawiający posiada dwa zbiorniki na gaz o pojemności 4 850 dm<sup>3</sup> każdy. Jednorazowa wielkość dostawy wyniesie nie mniej niż 3 000 l.
- b. Zamawiający, w dniu poprzedzającym dostawę, maksymalnie do godz. 12<sup>00</sup> złoży Wykonawcy faksem lub w innej uzgodnionej obustronnie formie, zapotrzebowanie na gaz LPG, w którym określi jego ilość. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie do realizacji złożone przez Zamawiającego zapotrzebowanie w dniu, w którym zostało złożone zamówienie. Zamawiający wymaga, aby dostawy realizowane były we wszystkie dni robocze oraz soboty z wyłączeniem niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
- c. Dostawa zamówionej partii gazu płynnego (LPG) winna nastąpić w dniu następnym w ustalonym w zamówieniu przedziale czasowym w godz. 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>. Dostawy gazu realizować należy samochodem — cysterną dopuszczoną do przewozu gazu płynnego LPG, spełniającą wszelkie obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy prawa. Wykonawca dostarczał będzie do każdej dostawy gazu płynnego LPG aktualny Atest producenta paliwa — „Świadectwo jakości paliwa”, zawierające niezbędne parametry gazu płynnego LPG w tym gęstość, skład % propanu do butanu.
- d. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcy gazu płynnego LPG do stacji paliw Zamawiającego odbywać się będzie wg „Instrukcji przyjmowania gazu płynnego (LPG) do zbiorników magazynowych na stacji paliw MZK Sp. z o. o. w Chojnicach” (wg załącznika nr 4 do SWZ) przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

### 4. PRZYJĘCIE I ROZLICZANIE DOSTAWY

Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw na podstawie przyjęcia każdorazowo gazu płynnego LPG za dowodem obrotu materiałowego – wydruku z zalegalizowanej drukarki autocysterny, wystawionego zgodnie z ilością dostarczonego gazu płynnego LPG.

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, wg bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w SWZ przez okres od dnia 01.11.2023 r. do dnia 31.10.2024 r.

Zamawiający

Wykonawca